



**МИНИСТЕРСТВО
социальной политики
Красноярского края**

Мира пр., д. 34, г. Красноярск, 660049
Телефон: (391) 229-16-00
Факс: (391) 212-38-90
e-mail: szn24@m.szn24.ru
http://www.szn24.ru
ОКОГУ 2300220, ОГРН 1082468040225
ИНН/КПП 2466212572/246601001

Директору КГБУ СО
«Петропавловский
психоневрологический интернат»

Синельникову М.Г.

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

на № _____ от _____

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении нарушений
обязательных требований

В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края (далее – министерство) от 07.06.2023 № 484-ОД главным специалистом отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Герасимовой Еленой Владимировной, главным специалистом отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Лейман-Островской Анастасией Петровной проведена плановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Петропавловский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 663662, Красноярский край, Ирбейский район, дер. Петропавловка 1-я, ул. Советская.

По результатам проверки в соответствии с предметом проверки по соблюдению учреждением целей его деятельности, предусмотренных уставом, в том числе при оказании услуг, выполнении работ для граждан и юридических лиц за плату (Акт проверки от 10.07.2023) установлено:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
1	Своевременно не списывается и не выдается мягкий инвентарь	постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания»
2	Не предоставляются социальные услуги, рекомендованные индивидуальной программой предоставления социальных услуг	пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
3	Социальные услуги не соответствуют потребности получателя социальных услуг.	пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
4	<p>Договор о предоставлении социальных услуг, предоставляемых получателю социальных услуг, признанному недееспособным, которому не назначен опекун в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве и обязанности опекуна или попечителя которого исполняет организация социального обслуживания, заключен между организацией социального обслуживания, органом опеки и попечительства и иным законным представителем получателя социальных услуг</p>	<p>пункт 13 приказа Минтруда России № 940н от 24.11.2014 «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»</p>
5	<p>В договорах о предоставлении услуг срок действия указан «бессрочно»</p>	<p>пункт 13 приказа Минтруда России № 940н от 24.11.2014 «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»</p>
6	<p>На официальном сайте учреждения отсутствует следующая информация: о попечительском совете учреждения; план ПФХД; отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания; отчет о проведении независимой оценки. Информация о численности получателей социальных услуг, о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг своевременно не обновляется. Размещение не достоверных сведений о деятельности учреждения. На сайте учреждения размещены не действующие нормативно-правовые акты.</p>	<p>пункт 2 постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»</p>

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
7	В учреждении отсутствует система обеспечения внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг, что подтверждается отсутствием соответствующей документации;	национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2020 «Социальное обслуживание населения. Система обеспечения качества учреждений социального обслуживания» утвержденным приказом от 11.08.2020 № 495-ст
8	В учреждении отсутствует попечительский совет.	статья 23 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
9	Система производственного контроля основанная на принципах ХАССП не утверждена директором учреждения и не применяется в буфетно-раздаточной учреждения	пункт 2.1 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
10	В нарушение указанного требования на складе пищеблока допускалось хранение мяса говядины на кости, масло сливочное, сыр «Российский», колбаса «Докторская», без упаковки производителя и информации об условиях хранения и сроке годности продукции	пункт 2.23 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
11	В нарушение указанного требования в горячем цехе пищеблока определялись неисправная вытяжная система вентиляция	пункт 2.14 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
12	В нарушение указанного требования на пищеблоке допускалось использование печи с нарушением целостности твердого покрытия и ржавчиной. В нарушение указанного требования в складских помещениях учреждения допущено нарушение целостности отделки стен, в том числе при	пункт 2.16 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
	проверке, в стене была обнаружена дыра с признаками сырости.	
13	В нарушение указанного требования на пищеблоке допускалось использование не промаркированного уборочного инвентаря.	пункт 2.19 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
14	В нарушение указанного требования на пищеблоке допускалось использование не промаркированной столовой и кухонной посуды, столового и кухонного инвентаря. Столовый и кухонный инвентарь хранился совместно.	пункт 3.2. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
15	В нарушение указанного требования инструкции дезинфицирующих и моющих средств были от 2010 года	пункт 2.3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
16	В нарушение указанного требования в банном помещении для мытья получателей социальных услуг, покрытие стен с признаками поражений грибком.	пункт 2.7. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
17	В нарушение указанного требования уборочный инвентарь промаркирован частично, по окончании уборки инвентарь не промывается с использованием моющих, дезинфицирующих средств.	пункт 2.11. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
		продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
18	В нарушение указанного требования, комната для хранения технических средств реабилитации, отсутствует. Технические средства реабилитации не промаркированы.	пункт 9.14 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
19	В нарушение указанного требования корпусах № 3, комнат № 2, № 10, № 9 и корпусе № 4, комнат № 1, № 2, количество стульев не соответствовало количеству проживающих. В корпусе № 3, комнате № 10, отсутствовал шкаф для одежды. Прикроватные коврики отсутствуют. Покрытие нарушения целостности имеющихся в наличии тумбочек, не позволяет в полной мере осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	пункт 9.23 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
20	В нарушение указанного требования уборочный инвентарь промаркирован частично, не подлежал обработки после использования.	пункт 9.41. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
21	В нарушение указанного требования, москитные сетки отсутствуют на всех окнах.	пункт 9.42. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
		продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

На основании вышеизложенного министерство **предписывает**:

1. Разработать план мероприятий по устранению, указанных в акте проверки нарушений и представить в министерство в срок до 31.07.2023 (или не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Предписания).

2. Провести служебное расследование по всем фактам нарушений. В случае установления виновных лиц, допустивших нарушения, привлечь их к дисциплинарной ответственности. Результаты представить в министерство.

3. Информацию об устранении нарушений с копиями подтверждающих документов и результаты проведенных служебных расследований представить в министерство в срок до 23.08.2023 (или не позднее 30 календарных дней с даты подписания Предписания).

В случае невозможности исполнения пунктов предписания в установленный срок необходимо представить в министерство письменное пояснение (ходатайство) с указанием: предпринятых к исполнению пункта мер; причины невозможности исполнения пункта в установленный срок; планируемой даты исполнения пункта предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий по предписанию возлагается директора Синельников М.Г. (должность, Ф.И.О. должностного лица, на которое возлагается ответственность).

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен(а), на « » страницах получил(а): _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, подпись)

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Исполняющий
обязанности министра

И.Л. Пастухова