



**МИНИСТЕРСТВО
социальной политики
Красноярского края**

Мира пр., д. 34, г. Красноярск, 660049
Телефон: (391) 229-16-00
Факс: (391) 212-38-90
e-mail: szn24@m.szn24.ru
http://www.szn24.ru
ОКОГУ 2300220, ОГРН 1082468040225
ИНН/КПП 2466212572/246601001

Директору КГБУ СО
«Петропавловский
психоневрологический интернат»

М.Г. Синельникову

10.10.2022 № 80-1089

663654, Красноярский край,
Ирбейский район

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении нарушений обязательных требований

В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края (далее – министерство) от 19.11.2021 № 968-ОД главным специалистом отдела стационарного социального обслуживания населения министерства Симановичем А.А. проведена плановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения «Петропавловский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 663654, Красноярский край, Ирбейский район, д. Бычкова, ул. Таежная, 1 А; 663654, Красноярский край, Ирбейский район, д. Петропавловка, ул. Советская, 51.

По результатам проверки в соответствии с предметом проверки контроль за соблюдением требований антитеррористической защищенности объектов, соблюдения требований пожарной безопасности и организации гражданской обороны (Акт проверки от 20.09.2022) установлено:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
1.	Не разработана инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов.	подпункт «а» пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
2.	Не разработан план эвакуации работников и получателей социальных услуг, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.	подпункт «б» пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
3.	Не организовано проведение с работниками объектов инструктажей и	подпункт «е» пункта 16 постановления Правительства

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
	практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении.	Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
4.	Не разработаны организационно-распорядительные документы по взаимодействию и взаимному обмену информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.	подпункт «з» пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
5.	Не разработаны организационно-распорядительные документы по обеспечению информационной безопасности и осуществления мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий).	подпункт «и» пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
6.	Не разработаны организационно-распорядительные документы по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».	пункт 19 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410.
7.	Не разработана инструкция по пожарной безопасности.	раздел XVIII постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
8.	Не разработаны программы проведения противопожарных инструктажей.	пункт 9 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.
9.	В учреждении отсутствуют учебно-методические материалы для проведения противопожарных инструктажей.	пункт 10 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.
10.	Не проведена проверка сетей внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) на работоспособность и водоотдачу.	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
11.	На объекте отсутствует техническая документация (рабочий проект) на системы противопожарной защиты и документы, подтверждающие	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Еще

Еще

Еще

Еще

Мое

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
	результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	
12.	Деревянные конструкции чердачного помещения кровли зданий не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.	пункт 6 статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 и п.5.4.5. Свод правил СП 2.13130.2020.
13.	Не разработана декларация пожарной безопасности.	статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
14.	Отсутствует положение об организации и ведении гражданской обороны.	абзац 4 пункта 4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 и абзаца первого пункта 5 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.
15.	Не разработан годовой план, предусматривающий основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	пункт 3, абзац второй пункта 4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.
16.	Не создана комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования в мирное и военное время.	абзац второй подпункта 16.13 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях в учреждении, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.
17.	Не организовано проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в течение первого месяца их работы в соответствии с разработанной программой.	абзац пятый подпункта «г» пункта 5 Положения о подготовке населения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, абзаца третьего подпункта 16.1 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.
18.	Не назначен работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны.	абзац первый, второго пункта 12 Положения об организации и ведении гражданской обороны в

?

Еще

Финанс

Финанс

Финанс

?+

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены, риски возникновения нарушений
		муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; пункта 2 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782.

На основании вышеизложенного министерство **предписывает**:

1. Разработать план мероприятий по устранению, указанных в акте проверки нарушений и представить в министерство в срок до 14.10. 2022 (или не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Предписания).

2. Провести служебное расследование по всем фактам нарушений. В случае установления виновных лиц, допустивших нарушения, привлечь их к дисциплинарной ответственности. Результаты представить в министерство.

3. Информацию об устранении нарушений с копиями подтверждающих документов и результаты проведенных служебных расследований представить в министерство в срок до 09.11. 2022 (или не позднее 30 календарных дней с даты подписания Предписания).

В случае невозможности исполнения пунктов предписания в установленный срок необходимо представить в министерство письменное пояснение (ходатайство) с указанием: предпринятых к исполнению пункта мер; причины невозможности исполнения пункта в установленный срок; планируемой даты исполнения пункта предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий по предписанию возлагается на директора Синельникова Михаила Геннадьевича.

Министр



И.Л. Пастухова

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен(а), на «4» страницах получил(а):

директор М.А. Синельников
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, подпись)